

「災害時における水道施設の応急復旧支援に関する協定」調印式





災害時における水道施設の応急復旧支援に関する協定書

協同組合 東京都水道請負工事連絡会（以下「甲」という。）と株式会社光明製作所（以下「乙」という。）とは、地震、風水害その他の災害（以下「災害」という。）発生時に、給水機能の早期回復のために甲が行う水道施設の応急復旧活動（以下「応急復旧」という。）に関して、乙が実施する支援協力（以下単に「支援」という。）の内容等につき、次のとおり、協定を締結する。



第1条（目的）

本協定書は、災害発生時に、乙が甲の要請に基づいて実施する応急復旧に関する支援・手順その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条（支援要請）

- 1 甲は、災害発生時の応急復旧（甲が、他都市等からの協力要請を受けて実施する応急復旧を含む。）に乙の支援が必要であると認めるときは、乙に対し、支援要請することができる。
- 2 前項の支援要請は、甲が乙に対し、要請の理由、支援期間その他必要な事項を記載した書面を提出して行わなければならない。但し、緊急を要する場合は、口頭、電話、電信その他の情報通信手段によっても支援要請することができる。

第3条（支援）

- 1 乙は、前条の支援要請を受けたときは、速やかに、応急復旧に必要な仮設配管資材（別紙「品目表」参照）を甲が指定する場所に運搬し、貸し出すものとする。
- 2 前項の支援は、乙の業務に支障を来さない範囲で行われるものとし、業務上の都合により、前項の支援ができなかった場合でも、乙は甲に対し、損害賠償等何らの責を負わないものとする。

第4条（支援費用の負担）

- 1 第3条1項に基づく支援に要した費用（支援終了時の引揚費用を含む）は甲の負担とし、その額は甲が定める基準により算定した額とする。
- 2 乙は、支援が終了したときは、甲に対し、前項の支援に要した費用を一括請求できるものとする。

第5条（連絡責任者）

甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、それぞれ連絡責任者を定めるものとする。

第6条（報告）

乙は、甲から請求があったときは、第3条1項の仮設配管資材の備蓄状況について、甲に報告する。

第7条（優先順位）

乙は、本協定書と同様の協定書を他の事業体等とも締結しており、同時期に広域にわたって災害が発生した場合は、原則として、支援要請のあった順で支援する。但し、災害の規模や被災状況等を勘案し、乙は、支援の順を変更することができるものとし、これにより、甲に対する支援の順が遅くなるときは、甲に対し、その旨通知しなければならない。

第8条（無答責）

乙の支援は、災害発生時の人道的物的支援の一環であり、前条の場合を含め、乙が甲から支援要請を受けながら、支援できなかった場合でも、乙は甲に対し、損害賠償等何らの責を負わないものとする。

第9条（有効期間）

本協定の有効期間は、本協定締結の日から当該年度末日（3月31日）までとする。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙から解約の申入れがないときは、1年間延長するものとし、以後も同様とする。

第10条（協議）

本協定書に定めのない事項又は本協定書に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。

本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、その各1通を保有する。

令和5年4月13日

甲 住 所 東京都中央区日本橋箱崎町5番4号
アライズ第二ビル3階
名 称 協同組合 東京都水道請負工事連絡会
代表者 理事長 貝澤 二郎



乙 住 所 大阪府和泉市テクノステージ
1丁目4番20号
名 称 株式会社光明製作所
代表者 代表取締役 金 村 哲 志



別紙：品目表

番号	品 名	呼 び 径	備 考
1	PE直管	50～200A	4.0、3.0、2.0、1.0、0.5、0.2m
2	PE45° エルボ	75～200A	
3	PE90° エルボ	50～200A	
4	PE同径チーズ	50～200A	
5	PE異径チーズ	75～200A × 50～75A	
6	PEレデューサ	75～200A × 50～75A	
7	PEエンドキャップ	50～200A	
8	SUS製分水チーズ	50～200A × 20～50mm	
9	SUS製分水チーズ	50～200A × 20～50mm	分岐バルブ付
10	BC製分水チーズ	50～200A × 20～50mm	
11	BC製分水チーズ	50～200A × 20～50mm	分岐バルブ付
12	フレキシブル継手	50～200A	
13	プレンド	50～200A	
14	オネジ短管	50～200A	
15	フランジ短管	50～200A	
16	仮設用ボール止水栓	50～100A	協会キー式
17	PEボールバルブ	75～100A	協会キー式
18	ソフトシール弁	150～200A	協会キー式
19	消火栓短管セット(地上式)	75A	
20	消火栓短管セット(埋設式)	75～200A	
21	ジョイント(S型)	150～200A	
22	Kジョイント	50～100A	
23	VSジョイント	50～200A	
24	VSジョイント(片落ちタイプ)	75～200A × 50～75A	
25	VCジョイント	75～200A	
26	給水ホース	20、25mm	0.8、1.5、3.0m